



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ПО БАЛАКОВСКОМУ РАЙОНУ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЯ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ ПО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ул. Саратовское шоссе, 65, г. Балаково, Саратовская область, Россия, 413800
Тел.: 8 (8453) 39-15-79 e-mail: gpnbalakovo@mail.ru

Предписание № 39/1/28

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ОСНОВНАЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА С. КОМСОМОЛЬСКОЕ» БАЛАКОВСКОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Балаковскому району Саратовской области по пожарному надзору Гордюшова В.В. №39 от «25» февраля 2021 г.

ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с «09» час. «05» мин. «03» марта 2021 г. по «17» час. «05» мин. «17» марта 2021 г.

проведена проверка

государственным инспектором Балаковского района Саратовской области по пожарному надзору Сафроновым С.В. Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа с. Комсомольское» Балаковского района Саратовской области, с.Комсомольское, ул. Комсомольская, 28

наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с

директор Тимукина Екатерина Сергеевна

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	не проведено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	п. 12 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479	14.03.2022	

	складских помещений обозначением их категории и класса на входных дверях	с		
2	не проведена обработка стропил и обрешетки чердачного покрытия здания, огнезащитными составами не ниже II группы огнезащитной эффективности по ГОСТ Р 53292, либо не выполнена их конструктивная огнезащита, не способствующая скрытому распространению горения	ч. 4 ст. 4, п.2 ч.1 ст. 6 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 5.4.5 СП 2.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты"	14.03.2022	
3	отсутствуют документы, подтверждающие класс пожарной опасности не более чем КМ2 материалов отделки пола в коридоре	ч. 4 ст. 4, п.2 ч.1 ст. 6, п. 6 ст. 134 таблица 28 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	14.03.2022	
4	отсутствуют документы, подтверждающие класс пожарной опасности не более чем КМ1 материалов отделки потолка в коридоре левого крыла (между пристройкой и основным зданием)	ч. 4 ст. 4, п.2 ч.1 ст. 6, п. 6 ст. 134, таблица 28 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	14.03.2022	
5	в коридоре левого крыла (пристройка) допускается хранение материалов (мебель)	п. 16 (ж), 27 (б) Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479	14.03.2022	
6	дверь эвакуационного выхода из пристройки левого крыла на улицу находится в заблокированном состоянии	п. 27 (б) Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479	14.03.2022	
7	огнетушители установлены на полу без специальных подставок из негорючих материалов, исключая падение или опрокидывание лицом допустившим нарушение, является директор МАОУ "ООШ с. Комсомольское" Балаковского района Саратовской области Тимукина Е.С.	п. 409 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479	14.03.2022	
8	помещения отдельно стоящего здания (справа от здания школы) не оборудованы пожарной сигнализацией	ч. 4 ст. 4, п.2 ч.1 ст. 6, ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 48 таблицы 3 СП 486.1311500.2020 "Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности"	14.03.2022	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (сроками их устранения) физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти; - руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; - руководители органов местного самоуправления; - собственники имущества; - лица, уполномоченные владеть, пользоваться и распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; - лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; - должностные лица в пределах их компетенции; - иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

государственный инспектор Балаковского района Саратовской области по пожарному надзору Сафронов С.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



(подпись)

«17» марта 2021г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

«17» марта 2021г.

директор Гимукина Екатерина Сергеевна

(должность, фамилия, инициалы)

Телефон доверия ГУ МЧС России по Саратовской области (8452) 62-99-99